

Raumnr. gemäß CAFM	alte Raumnr.	Probenahme- datum	Summe PCB nach LAGA	PCB 118	Bemerkung
			[ng/m <sup>3</sup> ]	[ng/m <sup>3</sup> ]	
U2.004	Neutraanlage	02.08.2010	820	2,8	Raumtemp. 23,7 °C, ungelüftet, > 8 Std.
U2.007	Kompressorraum/Lüftung	02.08.2010	1760	7,7	Raumtemp. 25,0 °C, ungelüftet, > 8 Std.
U2.015	kleine Hebeanlage	02.08.2010	3090	13	Raumtemp. 25,0 °C, ungelüftet, > 8 Std.
U2.020	Heizung/Lüftungszentrale	02.08.2010	841	6	Raumtemp. 23,9 °C, ungelüftet, > 8 Std.
U 1.022		02.08.2010	2990	4,4	Raumtemp. 23,1 °C
U1.036	Technikum	02.08.2010	727	2	Raumtemp. 24,9 °C, ungelüftet, > 8 Std.
U 1.044		02.08.2010	2210	4,1	Raumtemp. 23,7 °C, ungelüftet, > 8 Std.
0.024		02.08.2010	2120	4,9	Raumtemp. 24,6 °C, ungelüftet, > 8 Std.
0.025		02.08.2010	1030	5	Raumtemp. 24,2 °C, ungelüftet, > 8 Std.
0.026	29	02.08.2010	924	3	Raumtemp. 23,8 °C
1.026	127	02.08.2010	822	2,5	Raumtemp. 24,8 °C
3.017	316	02.08.2010	534	1,7	Raumtemp. 25,8 °C
3.018	317	02.08.2010	350	2	Raumtemp. 25,0 °C
3.023	325	02.08.2010	370	1,8	Raumtemp. 24,8 °C, ungelüftet, > 8 Std.
3.028	326	02.08.2010	495	1,8	Raumtemp. 25,6 °C, ungelüftet, > 8 Std.
3.031	330	03.08.2010	542	2	ungelüftet, > 8 Std.
3.033	332	03.08.2010	537	1,7	
7.005	705	03.08.2010	882	3,7	Raumtemp. 23,3 °C
7.007	705b	03.08.2010	1080	3,8	
7.011	708	03.08.2010	616	1,6	Raumtemp. 23,7 °C
7.023	717	03.08.2010	1190	2,9	Raumtemp. 23,6 °C, ungelüftet, > 8 Std.
7.027	721	03.08.2010	780	3	Raumtemp. 23,8 °C
7.028	722	03.08.2010	281	1,4	Raumtemp. 23,2 °C
8.035	828	03.08.2010	471	2,5	Raumtemp. 23,1 °C, Tür geöffnet
9.003	902	03.08.2010	580	2	Raumtemp. 24,0 °C, ungelüftet, > 8 Std.
9.009	908	03.08.2010	560	1,8	Raumtemp. 23,1 °C
9.010	909	03.08.2010	179	1,1	Raumtemp. 23,3 °C
9.012	911	03.08.2010	499	2,4	Raumtemp. 24,4 °C, Fenster geöffnet
9.013	912	03.08.2010	438	1,6	Raumtemp. 23,7 °C, Fenster geöffnet
9.014	913	03.08.2010	322	1,6	Raumtemp. 24,1 °C, Fenster geöffnet
9.015	914	03.08.2010	750	2	Raumtemp. 24,8 °C
10.001b		04.08.2010	926	2,8	Raumtemp. 29,8 °C, ungelüftet, > 8 Std.
10.007	1003a	04.08.2010	2160	4,2	Raumtemp. 25,4 °C, ungelüftet, > 8 Std.
10013	1009	04.08.2010	632	2,2	Raumtemp. 25,1 °C, ungelüftet, > 8 Std.
10.015	1011	04.08.2010	889	4,7	Raumtemp. 26,1 °C, ungelüftet, > 8 Std.
12.002	Ausdehnungsgefäße	04.08.2010	1490	6,1	Raumtemp. 25,5 °C, ungelüftet, > 8 Std.