

Raumnr. gemäß CAFM	alte Raumnr.	Probenahme- datum	Summe PCB nach LAGA	PCB 118	Bemerkung
			[ng/m <sup>3</sup> ]	[ng/m <sup>3</sup> ]	
7002	702	20.12.2010	244	1,1	
7005	705	20.12.2010	60,5	0,7	
7008	705c	20.12.2010	209	0,7	
7012	709	20.12.2010	227	1,1	
7014	724	20.12.2010	341	1,4	
7015	711a	20.12.2010	244	0,7	
7016	711b	20.12.2010	185	0,7	
7017	711c	20.12.2010	285	0,8	
7.022	716	20.12.2010	97,5	0,3	
7.023	717	20.12.2010	277	0,8	
7.025	719	20.12.2010	396	1,2	
7.026	720	20.12.2010	493	1	
7.027	721	20.12.2010	298	1	
7.028	722	20.12.2010	224	0,7	
8.001	801	20.12.2010	169	0,6	
8.005	803	21.12.2010	264	0,9	
8.008	806	21.12.2010	99	0,6	
8.012	808b	21.12.2010	75,5	0,6	
8.017	813	21.12.2010	159	0,6	
8.018	814	21.12.2010	162	0,7	
8.022	818	21.12.2010	189	1	
9.003	902	21.12.2010	254	0,7	
9.006	905	21.12.2010	326	1	
9.009	908	21.12.2010	248	0,7	
9.010	909	21.12.2010	161	0,5	
9.012	911	21.12.2010	200	0,8	
9.013	912	21.12.2010	191	0,6	
9.014	913	21.12.2010	270	0,9	
9.015	914	21.12.2010	145	0,5	
10.003	1002a	21.12.2010	122	0,6	
Raum mit gereinigten Möbeln	EG Haus 6 (?)	21.12.2010	67	<0,2	