

Raumnr. gemäß CAFAM	alte Raumnr.	Probenahme- datum	Summe PCB nach LAGA	PCB 118	Bemerkung
			[ng/m ³]	[ng/m ³]	
U1.005	02b	29.11.2010	315	1,7	
U1.008	03b	29.11.2010	134	0,6	
U1.013	?	29.11.2010	187	0,5	
U1.014	?	29.11.2010	124	0,3	
U1.018	09	29.11.2010	169	0,8	
U1.036	Technikum	29.11.2010	128	0,3	
7001	701	29.11.2010	152	0,3	
7003	703	29.11.2010	160	0,6	
7.004	704	29.11.2010	211	0,5	
7.006	705a	29.11.2010	296	1,3	
7.009	706	29.11.2010	259	0,6	
7.010	707	29.11.2010	278	0,6	
7.013	710	29.11.2010	303	1	
7.018	712	29.11.2010	377	1	
7.020	714	29.11.2010	292	1	
7.021	715	29.11.2010	277	0,9	
8.003	802	30.11.2010	191	1	
8.006	804	30.11.2010	152	0,7	
8.007	805	30.11.2010	62,5	0,5	
8.009	807a	30.11.2010	81	0,5	
8.010	807b	30.11.2010	96	0,6	
8.011	808a	30.11.2010	64,5	0,4	
8.013	809a	30.11.2010	248	1,4	
8.014	809b	30.11.2010	247	0,6	
8.015	809c	30.11.2010	242	1	
8.019	815	30.11.2010	248	2,3	
8.020	816	30.11.2010	234	0,5	
8.021	817	30.11.2010	354	1,2	
9.004	903	30.11.2010	520	1,2	
10.001	1001b	30.11.2010	273	1,1	