

Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum	Ist Ausstattung Geräte	Maßnahmen in KW 50 (Durchführung am 11.-12.12.08)
Etage	Raum				
10. Obergeschoss	1001	432	12.11.2008	0	Aufstockung 1 Gerät
	Flur		12.11.2008	15	Abzug 15 Geräte
10. Obergeschoss	1002(1000)	318	12.11.2008	6	
10. Obergeschoss	1002a	251	12.11.2008	3	Abzug 1 Gerät
10. Obergeschoss	1002b	263	12.11.2008	1	
10. Obergeschoss	1003	370	28.10.2008	1	Aufstockung 1 Gerät
10. Obergeschoss	1003a	305	12.11.2008	5	
10. Obergeschoss	1003b	487	12.11.2008	0	Aufstockung 1 Gerät
10. Obergeschoss	1004	275	12.11.2008	3	Abzug 1 Gerät
10. Obergeschoss	1005	254	28.10.2008	0	
10. Obergeschoss	1006	375	12.11.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
10. Obergeschoss	1007	254	12.11.2008	2	
10. Obergeschoss	1008	349	12.11.2008	2	
10. Obergeschoss	1009	264	12.11.2008	2	
10. Obergeschoss	1010	--	--	2	
10. Obergeschoss	1011		--	2	
				46	
Messpunkt					
Etage	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum	Ist Ausstattung Geräte	
9. Obergeschoss	900		--	1	
9. Obergeschoss	901	398	29.10.2008	6	Aufrüstung 6 Filter
9. Obergeschoss	902	265	12.11.2008	1	
9. Obergeschoss	903	313	29.10.2008	3	
9. Obergeschoss	904	316	12.11.2008	2	
9. Obergeschoss	905	205	29.10.2008	3	Abzug 1 Gerät
9. Obergeschoss	906	269	13.11.2008	3	Abzug 1 Gerät
9. Obergeschoss	907	364	29.10.2008	5	Aufstockung 1 Gerät
9. Obergeschoss	908	310	13.11.2008	2	
9. Obergeschoss	909	449	29.10.2008	3	Aufstockung 1 Gerät
9. Obergeschoss	910	393	13.11.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
9. Obergeschoss	911	308	29.10.2008	4	
9. Obergeschoss	912	240	13.11.2008	2	
9. Obergeschoss	913	329	29.10.2008	2	
9. Obergeschoss	914	189	13.11.2008	2	Abzug 1 Gerät
9. Obergeschoss	915	483	29.10.2008	1	Aufstockung 1 Gerät
				42	
Messpunkt					
Etage	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum	Ist Ausstattung Geräte	
8. Obergeschoss	801		--	4	Abzug 1 Gerät
8. Obergeschoss	802	147	30.10.2008	2	
8. Obergeschoss	803	100	13.11.2008	3	Abzug 1 Gerät
8. Obergeschoss	804	139	30.10.2008	3	
8. Obergeschoss	805		--	0	
8. Obergeschoss	806	75,5	30.10.2008	0	
8. Obergeschoss	807a		--	0	
8. Obergeschoss	808a		--	0	
8. Obergeschoss	808b		--	0	
8. Obergeschoss	809a	277	13.11.2008	3	Abzug 1 Gerät
8. Obergeschoss	809b	277	13.11.2008	3	Abzug 1 Gerät
8. Obergeschoss	809c	305	13.11.2008	3	
8. Obergeschoss	813	344	13.11.2008	2	
8. Obergeschoss	814	296	30.10.2008	1	
8. Obergeschoss	815	215	13.11.2008	1	
8. Obergeschoss	816	365	30.10.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
8. Obergeschoss	817	353	13.11.2008	2	
8. Obergeschoss	818	461	30.10.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
8. Obergeschoss	819		--	0	
8. Obergeschoss	820		--	0	
8. Obergeschoss	821	103	30.10.2008	2	
8. Obergeschoss	822		--	0	
8. Obergeschoss	823		--	0	
8. Obergeschoss	824	25	13.11.2008	0	
8. Obergeschoss	825		--	2	
8. Obergeschoss	826	266	30.10.2008	5	Abzug 1 Gerät

8. Obergeschoss	827		13.11.2008	3	
8. Obergeschoss	828	168	30.10.2008	3	
8. Obergeschoss	829	228	13.11.2008	5	
8. Obergeschoss	830	291	30.10.2008	2	
8. Obergeschoss	831	395	14.11.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
8. Obergeschoss	832	423	30.10.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
8. Obergeschoss	833	342	14.11.2008	2	
8. Obergeschoss	834	56	14.11.2008	0	
8. Obergeschoss	835a	203	14.11.2008	2	
				61	
Messpunkt					
Etage	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ist Ausstattung Geräte	
7. Obergeschoss	701	458	30.10.2008	8	Aufstockung 2 Geräte
7. Obergeschoss	702	325	14.11.2008	8	
7. Obergeschoss	703	368	14.11.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
7. Obergeschoss	704	222	14.11.2008	5	Abzug 2 Geräte
7. Obergeschoss	704b	215	14.11.2008	2	
7. Obergeschoss	705	348	31.10.2008	1	
7. Obergeschoss	705b	190	31.10.2008	3	Abzug 1 Gerät
7. Obergeschoss	705c	292	31.10.2008	1	
7. Obergeschoss	706	250	31.10.2008	2	
7. Obergeschoss	707	57	31.10.2008	2	Abzug 1 Gerät
7. Obergeschoss	708	63	31.10.2008	1	
7. Obergeschoss	709	249	31.10.2008	2	
7. Obergeschoss	710	265	31.10.2008	2	
7. Obergeschoss	711a/b	175	31.10.2008	7	Abzug 2 Geräte
7. Obergeschoss	712	272	31.10.2008	5	
7. Obergeschoss	713	379	31.10.2008	11	Aufstockung 1 Gerät
7. Obergeschoss	714	195	31.10.2008	5	Abzug 2 Geräte
7. Obergeschoss	715	405	31.10.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
7. Obergeschoss	716	482	31.10.2008	3	Aufrüstung 3 Filter
7. Obergeschoss	717	431	31.10.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
7. Obergeschoss	718	350	03.11.2008	2	
7. Obergeschoss	719	202	03.11.2008	2	
7. Obergeschoss	720		--	2	
7. Obergeschoss	721	421	03.11.2008	0	Aufstockung 1 Gerät
7. Obergeschoss	722	211	03.11.2008	2	
7. Obergeschoss	724	206	03.11.2008	2	
				84	
Messpunkt					
Etage	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ist Ausstattung Geräte	
3. Obergeschoss	N 301	250	03.11.2008	2	
3. Obergeschoss	N 302	235	03.11.2008	2	
3. Obergeschoss	N 303	484	03.11.2008	5	Aufstockung 1 Gerät
3. Obergeschoss	N 304	253	03.11.2008	5	Abzug 2 Geräte
3. Obergeschoss	N 305	190	03.11.2008	3	Abzug 1 Gerät
3. Obergeschoss	N 306	245	03.11.2008	3	Abzug 1 Gerät
3. Obergeschoss	N 307	180	03.11.2008	3	Abzug 1 Gerät
3. Obergeschoss	N 308		--	3	
3. Obergeschoss	N 308a		--	0	
3. Obergeschoss	N 309	245	03.11.2008	2	
3. Obergeschoss	N 310	160	03.11.2008	3	Abzug 1 Gerät
3. Obergeschoss	N 311	220	03.11.2008	1	
3. Obergeschoss	N 312	116	04.11.2008	2	Abzug 1 Gerät
3. Obergeschoss	N 313	185	04.11.2008	2	
3. Obergeschoss	N 314	431	04.11.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
3. Obergeschoss	N 316	439	04.11.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
3. Obergeschoss	N 316a	422	04.11.2008	3	Aufrüstung 3 Filter
3. Obergeschoss	N 317	397	04.11.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
3. Obergeschoss	318	222	04.11.2008	3	Abzug 1 Gerät
3. Obergeschoss	319	332	04.11.2008	3	
3. Obergeschoss	320	282	04.11.2008	3	Abzug 1 Gerät
3. Obergeschoss	321	406	04.11.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
3. Obergeschoss	322	483	04.11.2008	3	Aufstockung 1 Gerät
3. Obergeschoss	323	371	04.11.2008	3	Aufstockung 1 Gerät
3. Obergeschoss	323a	224	04.11.2008	0	
3. Obergeschoss	324	319	04.11.2008	2	
3. Obergeschoss	325		--	4	

3. Obergeschoss	326	298	04.11.2008	3	
3. Obergeschoss	327	295	05.11.2008	5	
3. Obergeschoss	328/329	484	05.11.2008	4	Aufstockung 1 Gerät
3. Obergeschoss	330	435	05.11.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
3. Obergeschoss	331	350	05.11.2008	2	
3. Obergeschoss	332	296	05.11.2008	2	
3. Obergeschoss	333	392	05.11.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
				88	
Messpunkt					
Etage	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ist Ausstattung Geräte	
2. Obergeschoss	201/202	469	05.11.2008	7	Aufstockung 1 Gerät
2. Obergeschoss	203	340	05.11.2008	2	
2. Obergeschoss	204	303	05.11.2008	3	
2. Obergeschoss	205		--	3	
2. Obergeschoss	206		--	0	
2. Obergeschoss	207	411	05.11.2008	3	Aufstockung 1 Gerät
2. Obergeschoss	208	297	05.11.2008	3	Abzug 1 Gerät
2. Obergeschoss	209	351	05.11.2008	2	
2. Obergeschoss	210	451	05.11.2008	3	Aufstockung 1 Gerät
2. Obergeschoss	211	452	05.11.2008	3	Aufstockung 1 Gerät
2. Obergeschoss	212	339	05.11.2008	3	
2. Obergeschoss	213	442	06.11.2008	4	Aufrüstung 4 Filter
2. Obergeschoss	214	253	06.11.2008	2	
2. Obergeschoss	215	313	06.11.2008	2	
2. Obergeschoss	216	273	06.11.2008	2	
2. Obergeschoss	217	409	06.11.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
2. Obergeschoss	218	286	06.11.2008	4	Abzug 2 Geräte
2. Obergeschoss	218a	88	06.11.2008	4	Abzug 2 Geräte
2. Obergeschoss	219	314	06.11.2008	3	
2. Obergeschoss	220	352	06.11.2008	3	
2. Obergeschoss	221	348	06.11.2008	1	
2. Obergeschoss	222	279	06.11.2008	6	Abzug 2 Geräte
2. Obergeschoss	223	320	06.11.2008	0	
2. Obergeschoss	224		--	10	
2. Obergeschoss	225	387	06.11.2008	1	Aufstockung 1 Gerät
2. Obergeschoss	226	390	06.11.2008	1	Aufstockung 1 Gerät
2. Obergeschoss	227	433	06.11.2008	1	Aufstockung 1 Gerät
2. Obergeschoss	228	125	07.11.2008	1	
2. Obergeschoss	229	350	07.11.2008	1	
2. Obergeschoss	230	197	07.11.2008	1	
				81	
Messpunkt					
Etage	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ist Ausstattung Geräte	
1. Obergeschoss	101	338	07.11.2008	7	
1. Obergeschoss	102	395	07.11.2008	5	
1. Obergeschoss	103	327	07.11.2008	3	
1. Obergeschoss	103b	371	07.11.2008	3	Aufstockung 1 Gerät
1. Obergeschoss	104	352	07.11.2008	2	
1. Obergeschoss	104b	338	07.11.2008	2	
1. Obergeschoss	105	376	07.11.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
1. Obergeschoss	106		--	2	
1. Obergeschoss	107	375	07.11.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
1. Obergeschoss	108	392	07.11.2008	2	Aufstockung 1 Gerät
1. Obergeschoss	109	285	07.11.2008	1	
1. Obergeschoss	110		--	2	
1. Obergeschoss	111a/b	334	07.11.2008	3	
1. Obergeschoss	112	217	07.11.2008	2	
1. Obergeschoss	113		10.11.2008	2	
				40	
Messpunkt					
Etage	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ist Ausstattung Geräte	
Erdgeschoss	2b	333	10.11.2008	1	
Erdgeschoss	2a		--	0	
Erdgeschoss	3	350	10.11.2008	2	
Erdgeschoss	4	323	10.11.2008	2	

