

Uni Bonn AVZ III - Ergebnisse PCB Raumluftmessung aus Messkampagne 15.-16.07.2009

Nr	Raum	Temp	Feucht	Uhr	Gerät	Liter	Probe	Ergebnis	Anmerkung
1	1001	26,1	51,0	9,30	1149	989	3043	520	
2	1102	26,1	50,1	9,35	1057	991	3036	1020	
3	1108	26,1	51	9,40	1164	999	3039	319,5	
4	1109	26,0	51	9,45	1222	1002	3038	256	
5	1002	28	44	9,50	1268	1001	3037	765	
6	1003	26,4	42,5	13,20	1268	1002	3041	1215	
7	1006	27	44,7	13,05	1222	1000	3035	439	
8	1007	26,2	47,4	13,10	1164	1000	3034	277	
9	900	26,7	40,1	13,15	1057	998	3040	1215	
10	905	27,3	38,9	13,25	1149	1001	3042	505	
11	906	26,8	34,6	16,20	12,68	1003	3092	730	
12	909	27,1	36,8	16,25	1222	1000	3091	446	
13	911	27,5	36,5	16,30	1057	997	3088	402,5	
14	915	26,8	36	16,35	1149	1001	3090	1105	
15	832	26,7	36,1	16,40	1164	999	3087	530	
16	131	26,4	45,1	19,35	1164	998	3084	655	
17	HB	24,8	44,2	19,45	1057	1002	3085	2120	
18	HA	24,9	44	19,50	1222	1005	3089	1590	
19	HD	25,4	43,4	19,55	1149	1000	3086	1790	
20	HC	25,8	41,6	20,00	1268	1000	3192	1200	
21	701	26,3	44,1	7,00	1164	1000	3186	348	Fotos
22	703	26,1	43,8	7,05	1149	999	3185	304,5	
23	717	26	44	7,10	1268	1001	3187	482,5	
24	720	25,9	43,7	7,15	1222	998	3188	342	
25	101	23,4	34,8	7,30	1057	1103	3189	305	Fotos

Uni Bonn AVZ III - Ergebnisse PCB Raumluftmessung aus Messkampagne 15.-16.07.2009

26	304	25,4	44,5	10,00	1057	978	3190	256	
27	307	25,9	43,1	10,05	1149	981	3167	381,5	
28	316	26,3	42,4	10,10	1164	978	3184	398,5	
29	328	26,5	42,4	10,15	1222	1000	3193	333,5	
30	330	26,2	41,9	10,20	1268	1000	3191	468	
31	205	28,1	37,1	12,50	1268	989	3166	710	
32	218a	27,3	37,7	12,55	1222	992	3170	115	
33	228	27,0	41,1	12,58	1164	1000	3164	433,5	
34	E10	27	38,2	12,45	1057	998	3172	127,5	
35	E4	25,9	41,8	12,40	1149	992	3173	210	
36	S12	24,2	41,2	15,35	1057	1000	3169	429	
37	S11	25,1	40,8	15,40	1149	1001	3165	186,5	
38	Amax	24,2	41,8	17,15	1268	1020	3168	1215	unten
39	Amax	25,0	42,1	17,10	1222	1005	3171	1450	oben