

Raumnr. gemäß CAFM	alte Raumnr.	Probe-nahme- datum	Summe PCB nach LAGA	PCB 118	bisherige Anzahl Luftwäscher	Raumgröße
			[ng/m³]	[ng/m³]		[m²]
U1.011	?	17.05.2010	431	1,4	3	23,35
U1.012	?	17.05.2010	415	1,6	4	24,28
U1.019	010	17.05.2010	384	1,3	3	16,28
U1.020	011	17.05.2010	467	1,8	3	16,37
2.018	218a	18.05.2010	391	1	1	23,1
2.019	218	18.05.2010	368	1	5	49,56
3.012	311	19.05.2010	445	1,2	1	16,5
3.026	324	19.05.2010	426	0,9	2	24,44
3.028	326	19.05.2010	368	0,9	3	24,48
7.012	709	20.05.2010	384	2,3	2	16,42
7.017	711c	20.05.2010	383	5,4	1	24,84
7.024	718	20.05.2010	453	1,7	2	16,35
8.024	820	21.05.2010	457	4,1	2	24,9
8.040	833	25.05.2010	416	1,4	2	14,93
9.003	902	25.05.2010	443	1,7	2	24,62