

Status Quo				
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt. Geräte
Etage	Raum			
Permanenteüberwachung ab September in 1006 + 1007				
10. Obergeschoss	1001	1660	12.05.2006	5
10. Obergeschoss	1002	2060	12.05.2006	1
10. Obergeschoss	1002a	1645	08.06.2006	1
10. Obergeschoss	1002b	1380	12.05.2006	1
10. Obergeschoss	1003	1690	12.05.2006	1
10. Obergeschoss	1003a	1320	12.05.2006	1
10. Obergeschoss	1003b	1430	12.05.2006	3
10. Obergeschoss	1004	2015	12.05.2006	1
10. Obergeschoss	1005	2260	12.05.2006	1
10. Obergeschoss	1006	4020	12.05.2006	1
10. Obergeschoss	1007	4270	12.05.2006	1
10. Obergeschoss	1008	1930	12.05.2006	1
10. Obergeschoss	1009	2575	12.05.2006	1
10. Obergeschoss	1010	2475	12.05.2006	1
10. Obergeschoss	1011	2660	12.05.2006	1
				21

Jul 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
		5	Ja, ca. 23%
		1	Nein
		1	Nein
		1	Ja, ca. 17%
		1	Nein
		1	Nein
		3	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
4540	20.07.2006	1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
2960	20.07.2006	1	Nein
		21	

Aug 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
		5	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		3	
		1	
		1	
		1	
		1	
810	11.08.2006	1	Nein
		1	
935	11.08.2006	1	Nein
		1	
		1	
		21	

Status Quo				
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt. Geräte
Etage	Raum			
Permanenteüberwachung ab September in 900+915				
9. Obergeschoss	900	2605	12.05.2006	3
9. Obergeschoss	901	1850	12.05.2006	2
9. Obergeschoss	902	1725	12.05.2006	2
9. Obergeschoss	903	1485	15.05.2006	1
9. Obergeschoss	904	1260	15.05.2006	2
9. Obergeschoss	905	1290	15.05.2006	2
9. Obergeschoss	906	785	15.05.2006	2
9. Obergeschoss	907	1250	15.05.2006	3
9. Obergeschoss	908	910	15.05.2006	2
9. Obergeschoss	909	1930	15.05.2006	2
9. Obergeschoss	910	1725	15.05.2006	2
9. Obergeschoss	911	2340	15.05.2006	2
9. Obergeschoss	912	1890	15.05.2006	1
9. Obergeschoss	913	1445	15.05.2006	1
9. Obergeschoss	914	1520	15.05.2006	1
9. Obergeschoss	915	3245	15.05.2006	1
				29

Jul 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
2820	20.07.2006	3	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		1	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		3	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Ja, ca. 35%
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
3605	20.07.2006	1	Nein
		29	

Aug 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
		3	
		2	
		2	
		1	
		2	
		2	
		2	
		3	
		2	
		2	
525	11.08.2006	2	Nein
		1	
		1	
		1	
790	11.08.2006	1	Nein
		29	

Status Quo				
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt. Geräte
Etage	Raum			
Permanenteüberwachung ab September in 832				
8. Obergeschoss	801	715	15.05.2006	3
8. Obergeschoss	802	935	15.05.2006	1
8. Obergeschoss	803	1040	15.05.2006	2
8. Obergeschoss	804	505	16.05.2006	2
	805			0
8. Obergeschoss	806	205	16.05.2006	2
8. Obergeschoss	807a			1
8. Obergeschoss	808a			0
8. Obergeschoss	808b			0
8. Obergeschoss	809a	985	16.05.2006	2
8. Obergeschoss	809b	1595	16.05.2006	2
8. Obergeschoss	809c	945	16.05.2006	3
8. Obergeschoss	813	1085	16.05.2006	1
8. Obergeschoss	814	720	16.05.2006	1
8. Obergeschoss	815	1410	16.05.2006	1
8. Obergeschoss	816	1830	16.05.2006	1
8. Obergeschoss	817	1980	16.05.2006	1
8. Obergeschoss	818	1155	16.05.2006	1
8. Obergeschoss	819			2
8. Obergeschoss	820			2
8. Obergeschoss	821	350	17.05.2006	2
	822			2
	823			3
8. Obergeschoss	824	295	17.05.2006	3
	825			2
8. Obergeschoss	826	1485	17.05.2006	3
8. Obergeschoss	827	350	17.05.2006	2
8. Obergeschoss	828	1660	17.05.2006	2
8. Obergeschoss	829	935	17.05.2006	3
8. Obergeschoss	830	1560	17.05.2006	1
8. Obergeschoss	831	1305	17.05.2006	1
8. Obergeschoss	832	2380	17.05.2006	1
8. Obergeschoss	833	2055	17.05.2006	1
8. Obergeschoss	834	365	17.05.2006	1
8. Obergeschoss	835a	1075	17.05.2006	1
				56

Jul 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
		3	Nein
		1	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		0	Nein
		2	Nein
		1	Nein
		0	Nein
		0	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		3	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
2230	20.07.2006	1	Nein
		1	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		3	Nein
		3	Nein
		2	Nein
		3	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		56	

Aug 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
		3	
		1	
		2	
		2	
		0	
		2	
		1	
		0	
		0	
		2	
		2	
		3	
		3	
		1	
		1	
		1	
870	11.08.2006	1	Nein
		1	
		2	
		2	
		2	
		2	
		3	
		3	
		2	
		3	
		2	
		2	
		3	
		1	
		1	
975	11.08.2006	1	Nein
		1	
		1	
		1	
		56	

Status Quo				
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt. Geräte
Etage	Raum			
Permanenteüberwachung ab September in 703+717+720				
7. Obergeschoss	701	2380	17.05.2006	4
7. Obergeschoss	702	2925	17.05.2006	4
7. Obergeschoss	703	3490	17.05.2006	2
7. Obergeschoss	704	2070	08.06.2006	3
7. Obergeschoss	704b	1600	17.05.2006	2
7. Obergeschoss	705	690	17.05.2006	2
7. Obergeschoss	705b	1995	18.05.2006	2
7. Obergeschoss	705c	1715	18.05.2006	2
7. Obergeschoss	706	590	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	707	1955	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	708	1340	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	709	1475	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	710	1310	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	711a/b	1380	18.05.2006	4
7. Obergeschoss	712	2010	18.05.2006	3
7. Obergeschoss	713	1490	18.05.2006	7
7. Obergeschoss	714	1145	18.05.2006	3
7. Obergeschoss	715	1175	18.05.2006	2
7. Obergeschoss	716	1715	18.05.2006	3
7. Obergeschoss	717	3040	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	718	2835	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	719	2905	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	720	3630	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	721	140	19.05.2006	1
7. Obergeschoss	722	1940	19.05.2006	1
7. Obergeschoss	724	1610	18.05.2006	1
				55

Jul 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
		4	Ja, ca. 32%
		4	Ja, ca. 12%
3905	20.07.2006	2	Nein
		3	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		1	Ja, ca. 69%
		1	Nein
		1	Ja, ca. 81%
		1	Nein
		1	Nein
		4	Nein
		3	Nein
		7	Ja, ca. 6%
		3	Ja, ca. 49%
		2	Nein
		3	Nein
		1	Nein
		1	Ja, ca. 6%
		1	Nein
3960	20.07.2006	1	Nein
		1	Ja, ca. 14%
		1	Nein
		1	Nein
		55	

Aug 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
		4	
		4	
895	11.08.2006	2	Nein
		3	
		2	
		2	
		2	
		2	
		1	
		1	
		1	
		4	
		3	
		7	
		3	
		2	
		3	
1410	11.08.2006	1	Nein
		1	
		1	
2360	11.08.2006	1	Nein
		1	
		1	
		55	

Status Quo				
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt. Geräte
Etage	Raum			
Permanenteüberwachung ab September in 522+523+524+526				
5. Obergeschoss	502-504	1080	23.05.2006	16
5. Obergeschoss	505	1840	23.05.2006	2
5. Obergeschoss	506	2125	23.05.2006	1
5. Obergeschoss	507	1350	23.05.2006	1
5. Obergeschoss	508	1450	23.05.2006	1
5. Obergeschoss	509	1635	23.05.2006	1
5. Obergeschoss	510	1285	23.05.2006	1
5. Obergeschoss	511a	1335	22.05.2006	1
5. Obergeschoss	511b	1300	22.05.2006	2
5. Obergeschoss	512	1230	22.05.2006	2
5. Obergeschoss	513	1635	22.05.2006	2
5. Obergeschoss	514	845	23.05.2006	3
5. Obergeschoss	515	1240	23.05.2006	4
5. Obergeschoss	516	1575	23.05.2006	2
5. Obergeschoss	517	1735	23.05.2006	2
5. Obergeschoss	518	1360	23.05.2006	2
5. Obergeschoss	519	1560	23.05.2006	2
5. Obergeschoss	520	835	23.05.2006	3
5. Obergeschoss	521	2900	23.05.2006	1
5. Obergeschoss	522	4225	23.05.2006	1
5. Obergeschoss	523	3750	24.05.2006	1
5. Obergeschoss	524	5520	24.05.2006	1
5. Obergeschoss	525	2005	24.05.2006	1
5. Obergeschoss	526	6005	24.05.2006	1
				54

Jul 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
		16	Ja, ca. 7%
		2	Nein
2480	20.07.2006	1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		3	Nein
		4	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		3	Nein
		1	Nein
		1	Ja, ca. 59%
		1	Nein
5760	20.07.2006	1	Nein
		1	Nein
6740	20.07.2006	1	Nein
		54	

Aug 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
		16	
		2	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		2	
		2	
		2	
		2	
		3	
		4	
		2	
		2	
		2	
		2	
		3	
		1	
		1	
		1	
1070	11.08.2006	1	Nein
		1	
3150	11.08.2006	1	Nein
		54	

Status Quo				
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt. Geräte
Etage	Raum			
4. Obergeschoss	401	1515	24.05.2006	4
4. Obergeschoss	401a	2030	24.05.2006	2
4. Obergeschoss	402	1965	24.05.2006	4
4. Obergeschoss	403	1065	24.05.2006	2
4. Obergeschoss	404	1735	24.05.2006	4
4. Obergeschoss	406	2020	24.05.2006	2
4. Obergeschoss	407	1805	24.05.2006	2
4. Obergeschoss	408	1260	24.05.2006	2
4. Obergeschoss	409	1410	24.05.2006	1
4. Obergeschoss	410	1090	24.05.2006	1
4. Obergeschoss	411	1615	24.05.2006	1
4. Obergeschoss	412	1155	24.05.2006	1
4. Obergeschoss	413	2415	24.05.2006	1
4. Obergeschoss	413a	1275	24.05.2006	1
4. Obergeschoss	414	1640	08.06.2006	7
4. Obergeschoss	414a	2180	08.06.2006	2
4. Obergeschoss	415	1310	08.06.2006	6
4. Obergeschoss	416	1770	08.06.2006	2
4. Obergeschoss	417	2280	08.06.2006	2
	417a			2
4. Obergeschoss	418a	2370	08.06.2006	1
4. Obergeschoss	418b	2950	08.06.2006	1
4. Obergeschoss	418c	1700	08.06.2006	1
4. Obergeschoss	419	2300	08.06.2006	1
4. Obergeschoss	420	2680	08.06.2006	1
4. Obergeschoss	421	2920	08.06.2006	1
4. Obergeschoss	422	2610	08.06.2006	1
4. Obergeschoss	423	1855	26.05.2006	1
4. Obergeschoss	423a	2640	26.05.2006	1
				58

Jul 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
			Ja / Nein
		4	Ja, ca. 42%
		2	Nein
		4	Ja, ca. 15%
		2	Nein
		4	Nein
2475	20.07.2006	2	Ja, ca. 46%
		2	Nein
		2	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		7	Ja, ca. 10%
		2	Nein
		6	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		1	Nein
3040	20.07.2006	1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
3110	20.07.2006	1	Ja, ca. 42%
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		58	

Aug 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
			Ja / Nein
		4	
		2	
		4	
		2	
		4	
		2	
		2	
		2	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		7	
		2	
		6	
		2	
		2	
		2	
		1	
		1	
		1	
1440	11.08.2006	1	Nein
		1	
		1	
		1	
		58	

Status Quo				
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt. Geräte
Etage	Raum			
Permanenteüberwachung ab September in 206				
2. Obergeschoss	201/202	1680	29.05.2006	3
2. Obergeschoss	N 203	1275	30.05.2006	2
2. Obergeschoss	204	1385	29.05.2006	2
2. Obergeschoss	205	2465	30.05.2006	1
2. Obergeschoss	206	2785	30.05.2006	2
2. Obergeschoss	207	2210	30.05.2006	2
2. Obergeschoss	208	1680	30.05.2006	2
2. Obergeschoss	209	2220	30.05.2006	1
2. Obergeschoss	210	1860	30.05.2006	1
2. Obergeschoss	211	1205	30.05.2006	1
2. Obergeschoss	212	750	30.05.2006	1
2. Obergeschoss	213	1360	30.05.2006	2
2. Obergeschoss	214	1450	30.05.2006	1
2. Obergeschoss	215	1550	30.05.2006	1
2. Obergeschoss	216	1625	30.05.2006	1
2. Obergeschoss	217	1645	30.05.2006	1
2. Obergeschoss	218	1020	30.05.2006	1
2. Obergeschoss	218a	595	30.05.2006	4
2. Obergeschoss	219	1570	31.05.2006	3
2. Obergeschoss	220	1130	31.05.2006	1
2. Obergeschoss	221	975	31.05.2006	1
2. Obergeschoss	222	1645	30.05.2006	4
2. Obergeschoss	223	1520	30.05.2006	1
2. Obergeschoss	224	1060	31.05.2006	6
2. Obergeschoss	225	1490	31.05.2006	1
2. Obergeschoss	226	1615	31.05.2006	1
2. Obergeschoss	227	1275	31.05.2006	1
2. Obergeschoss	228	1975	31.05.2006	1
2. Obergeschoss	229	1490	31.05.2006	1
2. Obergeschoss	230	435	31.05.2006	1
				51

Jul 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
		3	Ja, ca. 25%
		2	Ja, ca. 13%
		2	Nein
		1	Nein
2950	20.07.2006	2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		2	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		4	Nein
		3	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		4	Nein
		1	Nein
		6	Ja, ca. 3%
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
2290	20.07.2006	1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		51	

Aug 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
		3	
		2	
		2	
		1	
		2	
		2	
		2	
		1	
		1	
		1	
		1	
		2	
		1	
		1	
		1	
		4	
		3	
		1	
		1	
		4	
		1	
		6	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		51	

