

Status Quo 2006				540		174	Status Quo 2008		Kontrollmessung Dez08/Jan09		502	Kontrollmessung Feb09		502
Messpunkt		Ergebnis	Proben-	Erstaus-statt.	Ergebnis	Anzahl	Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung
Etage	Raum	[ng/m³]	nahme-	Geräte	RLM Stand	Messung	[ng/m³]	nahme-	[ng/m³]	nahme-	Geräte	[ng/m³]	nahme-	Geräte
			datum		08/2008 ng/m³			datum		datum			datum	
11. Obergeschoss	1100a	1525	10.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
11. Obergeschoss	1100b	2080	10.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
11. Obergeschoss	1100c	515	10.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
11. Obergeschoss	1100d	2170	10.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
11. Obergeschoss	1101a	2480	10.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
11. Obergeschoss	1101b	2230	10.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
11. Obergeschoss	1101c	1410	10.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
11. Obergeschoss	1102	2140	10.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
11. Obergeschoss	1103	2325	10.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
11. Obergeschoss	1103a	1660	10.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
11. Obergeschoss	1104	1900	10.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
11. Obergeschoss	1104a	1610	10.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
11. Obergeschoss	1105	2115	10.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
11. Obergeschoss	1106	2495	10.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
11. Obergeschoss	1107	2790	10.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
11. Obergeschoss	1108	2985	08.06.2006	1		0		--		--	0		--	0
11. Obergeschoss	1109	3345	10.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
11. Obergeschoss	1110	2035	10.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
				18		0					0			0
Status Quo 2006							Status Quo 2008		Kontrollmessung Dez08/Jan09			Kontrollmessung Feb09		
Messpunkt		Ergebnis	Proben-	Erstaus-statt.	Ergebnis	Anzahl	Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung
Etage	Raum	[ng/m³]	nahme-	Geräte	[ng/m³]	Messung	[ng/m³]	nahme-	[ng/m³]	nahme-	Geräte	[ng/m³]	nahme-	Geräte
			datum					datum		datum			datum	
10. Obergeschoss	1001	1660	12.05.2006	5		1	432	12.11.2008			0			0
	Flur							12.11.2008			15			15
10. Obergeschoss	1002(1000)	2060	12.05.2006	1		1	318	12.11.2008	319,0	13.01.2009	6	335	24.02.2009	6
10. Obergeschoss	1002a	1645	08.06.2006	1		1	251	12.11.2008			3			3
10. Obergeschoss	1002b	1380	12.05.2006	1		1	263	12.11.2008			1			1
10. Obergeschoss	1003	1690	12.05.2006	1		1	370	28.10.2008			1			1
10. Obergeschoss	1003a	1320	12.05.2006	1		1	305	12.11.2008			5			5
10. Obergeschoss	1003b	1430	12.05.2006	3		1	487	12.11.2008			0			0
10. Obergeschoss	1004	2015	12.05.2006	1		1	275	12.11.2008			3			3
10. Obergeschoss	1005	2260	12.05.2006	1		1	254	28.10.2008			0			0
10. Obergeschoss	1006	4020	12.05.2006	1	490	1	375	12.11.2008			2			2
10. Obergeschoss	1007	4270	12.05.2006	1	285	0	254	12.11.2008			2			2
10. Obergeschoss	1008	1930	12.05.2006	1		1	349	12.11.2008			2			2
10. Obergeschoss	1009	2575	12.05.2006	1		1	264	12.11.2008			2			2
10. Obergeschoss	1010	2475	12.05.2006	1	310	0		--		--	2		--	2
10. Obergeschoss	1011	2660	12.05.2006	1	360	0		--		--	2		--	2
				21		12					46			46
Status Quo 2006							Status Quo 2008		Kontrollmessung Dez08/Jan09			Kontrollmessung Feb09		
Messpunkt		Ergebnis	Proben-	Erstaus-statt.	Ergebnis	Anzahl	Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung
Etage	Raum	[ng/m³]	nahme-	Geräte	[ng/m³]	Messung	[ng/m³]	nahme-	[ng/m³]	nahme-	Geräte	[ng/m³]	nahme-	Geräte
			datum					datum		datum			datum	
Permanenteüberwachung ab September in 900+915														
9. Obergeschoss	900	2605	12.05.2006	3	315	0		--		--	1		--	1
9. Obergeschoss	901	1850	12.05.2006	2		1	398	29.10.2008			2			2
9. Obergeschoss	902	1725	12.05.2006	2	600	1	265	12.11.2008			1			1

9. Obergeschoss	903	1485	15.05.2006	1		1	313	29.10.2008			3			3									
9. Obergeschoss	904	1260	15.05.2006	2		1	316	12.11.2008			2			2									
9. Obergeschoss	905	1290	15.05.2006	2		1	205	29.10.2008			3			3									
9. Obergeschoss	906	785	15.05.2006	2		1	269	13.11.2008			3			3									
9. Obergeschoss	907	1250	15.05.2006	3		1	364	29.10.2008			5			5									
9. Obergeschoss	908	910	15.05.2006	2		1	310	13.11.2008			2			2									
9. Obergeschoss	909	1930	15.05.2006	2	645	1	449	29.10.2008	356,0	13.01.2009	3	370	24.02.2009	3									
9. Obergeschoss	910	1725	15.05.2006	2		1	393	13.11.2008			2			2									
9. Obergeschoss	911	2340	15.05.2006	2		1	308	29.10.2008			4			4									
9. Obergeschoss	912	1890	15.05.2006	1		1	240	13.11.2008			2			2									
9. Obergeschoss	913	1445	15.05.2006	1		1	329	29.10.2008			2			2									
9. Obergeschoss	914	1520	15.05.2006	1		1	189	13.11.2008			2			2									
9. Obergeschoss	915	3245	15.05.2006	1	514	1	483	29.10.2008	351,0	13.01.2009	1	355	24.02.2009	1									
				29		15					38			38									
Status Quo 2006														Status Quo 2008				Kontrollmessung Dez08/Jan09		Kontrollmessung Feb09			
Messpunkt		Ergebnis	Proben-	Erstaus-statt.			Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung									
Etage	Raum	[ng/m³]	nahme-	Geräte			[ng/m³]	nahme-	[ng/m³]	nahme-	Geräte	[ng/m³]	nahme-	Geräte									
			datum					datum		datum			datum										
Permanenteüberwachung ab September in 832																							
8. Obergeschoss	801	715	15.05.2006	3	275	0		--			4		--	4									
8. Obergeschoss	802	935	15.05.2006	1		1	147	30.10.2008			2		--	2									
8. Obergeschoss	803	1040	15.05.2006	2		1	100	13.11.2008			3		--	3									
8. Obergeschoss	804	505	16.05.2006	2		1	139	30.10.2008			3		--	3									
8. Obergeschoss	805			0		0		--			0		--	0									
8. Obergeschoss	806	205	16.05.2006	2		1	75,5	30.10.2008			0		--	0									
8. Obergeschoss	807a			1		0		--			0		--	0									
8. Obergeschoss	808a			0		0		--			0		--	0									
8. Obergeschoss	808b			0		0		--			0		--	0									
8. Obergeschoss	809a	985	16.05.2006	2		1	277	13.11.2008			3		--	3									
8. Obergeschoss	809b	1595	16.05.2006	2		1	277	13.11.2008			3		--	3									
8. Obergeschoss	809c	945	16.05.2006	3		1	305	13.11.2008			3		--	3									
8. Obergeschoss	813	1085	16.05.2006	1		1	344	13.11.2008			2		--	2									
8. Obergeschoss	814	720	16.05.2006	1		1	296	30.10.2008			1		--	1									
8. Obergeschoss	815	1410	16.05.2006	1		1	215	13.11.2008			1		--	1									
8. Obergeschoss	816	1830	16.05.2006	1		1	365	30.10.2008			2		--	2									
8. Obergeschoss	817	1980	16.05.2006	1		1	353	13.11.2008			2		--	2									
8. Obergeschoss	818	1155	16.05.2006	1		1	461	30.10.2008	301,0	13.01.2009	2	290	24.02.2009	2									
8. Obergeschoss	819			2		0		--			0		--	0									
8. Obergeschoss	820			2		0		--			0		--	0									
8. Obergeschoss	821	350	17.05.2006	2		1	103	30.10.2008			2		--	2									
8. Obergeschoss	822			2		0		--			0		--	0									
8. Obergeschoss	823			3		0		--			0		--	0									
8. Obergeschoss	824	295	17.05.2006	3		1	25	13.11.2008			0		--	0									
8. Obergeschoss	825			2		0		--			2		--	2									
8. Obergeschoss	826	1485	17.05.2006	3		1	266	30.10.2008			5		--	5									
8. Obergeschoss	827	350	17.05.2006	2		1		13.11.2008			3		--	3									
8. Obergeschoss	828	1660	17.05.2006	2		1	168	30.10.2008			3		--	3									
8. Obergeschoss	829	935	17.05.2006	3		1	228	13.11.2008			5		--	5									
8. Obergeschoss	830	1560	17.05.2006	1		1	291	30.10.2008			2		--	2									
8. Obergeschoss	831	1305	17.05.2006	1		1	395	14.11.2008	341,0	13.01.2009	2	329	24.02.2009	2									
8. Obergeschoss	832	2380	17.05.2006	1	580	1	423	30.10.2008	359,0	13.01.2009	2	365	24.02.2009	2									
8. Obergeschoss	833	2055	17.05.2006	1	530	1	342	14.11.2008			2		--	2									
8. Obergeschoss	834	365	17.05.2006	1		1	56	14.11.2008			0		--	0									
8. Obergeschoss	835a	1075	17.05.2006	1		1	203	14.11.2008			2		--	2									
				56		25					61			61									

Status Quo 2006				Status Quo 2008				Kontrollmessung Dez08/Jan09		Kontrollmessung Feb09				
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt. Geräte			Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ist Ausstattung Geräte	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ist Ausstattung Geräte
Etage														
Permanenteüberwachung ab September in 703+717+720														
7. Obergeschoss	701	2380	17.05.2006	4			458	30.10.2008	203,5	13.01.2009	8	210	24.02.2009	8
7. Obergeschoss	702	2925	17.05.2006	4			325	14.11.2008			8			8
7. Obergeschoss	703	3490	17.05.2006	2	405		368	14.11.2008			2			2
7. Obergeschoss	704	2070	08.06.2006	3			222	14.11.2008			5			5
7. Obergeschoss	704b	1600	17.05.2006	2			215	14.11.2008			2			2
7. Obergeschoss	705	690	17.05.2006	2			348	31.10.2008			1			1
7. Obergeschoss	705b	1995	18.05.2006	2			190	31.10.2008			3			3
7. Obergeschoss	705c	1715	18.05.2006	2			292	31.10.2008			1			1
7. Obergeschoss	706	590	18.05.2006	1			250	31.10.2008			2			2
7. Obergeschoss	707	1955	18.05.2006	1			57	31.10.2008			2			2
7. Obergeschoss	708	1340	18.05.2006	1			63	31.10.2008			1			1
7. Obergeschoss	709	1475	18.05.2006	1			249	31.10.2008			2			2
7. Obergeschoss	710	1310	18.05.2006	1			265	31.10.2008			2			2
7. Obergeschoss	711a/b	1380	18.05.2006	4			175	31.10.2008			7			7
7. Obergeschoss	712	2010	18.05.2006	3			272	31.10.2008			5			5
7. Obergeschoss	713	1490	18.05.2006	7			379	31.10.2008			11			11
7. Obergeschoss	714	1145	18.05.2006	3			195	31.10.2008			5			5
7. Obergeschoss	715	1175	18.05.2006	2			405	31.10.2008	308,0	13.01.2009	2	295	24.02.2009	2
7. Obergeschoss	716	1715	18.05.2006	3			482	31.10.2008	351,0	17.12.2008	3	346	24.02.2009	3
7. Obergeschoss	717	3040	18.05.2006	1	450		431	31.10.2008	367,0	13.01.2009	2	355	24.02.2009	2
7. Obergeschoss	718	2835	18.05.2006	1	430		350	03.11.2008			2			2
7. Obergeschoss	719	2905	18.05.2006	1	510		202	03.11.2008			2			2
7. Obergeschoss	720	3630	18.05.2006	1	305			--		--	2		--	2
7. Obergeschoss	721	140	19.05.2006	1			421	03.11.2008	346,0	14.01.2009	0	325	24.02.2009	0
7. Obergeschoss	722	1940	19.05.2006	1			211	03.11.2008			2			2
7. Obergeschoss	724	1610	18.05.2006	1			206	03.11.2008			2			2
				55			25				84			84
Status Quo 2006														
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt. Geräte			Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ist Ausstattung Geräte	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ist Ausstattung Geräte
Etage														
Permanenteüberwachung ab September in 614/615														
6. Obergeschoss	601	885	16.05.2006	2			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	602	650	16.05.2006	2			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	603	1290	16.05.2006	2			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	604	1950	16.05.2006	2			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	605	1010	16.05.2006	2			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	606	1005	16.05.2006	2			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	607	1640	16.05.2006	2			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	608	1465	19.05.2006	2			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	609	1210	19.05.2006	2			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	610	1265	19.05.2006	2			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	611	1355	19.05.2006	2			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	612	2045	19.05.2006	2			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	613	1905	19.05.2006	2			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	614/615	2325	19.05.2006	2			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	616	1655	19.05.2006	1			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	617	1410	19.05.2006	1			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	618	1385	19.05.2006	1			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	619	990	19.05.2006	2			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	620	960	19.05.2006	2			0	--		--	0		--	0
6. Obergeschoss	621	1545	19.05.2006	2			0	--		--	0		--	0

6. Obergeschoss	622	1085	23.05.2006	2			0	--	--	0	--	0
6. Obergeschoss	623	1000	23.05.2006	2			0	--	--	0	--	0
6. Obergeschoss	624	1150	19.05.2006	2			0	--	--	0	--	0
6. Obergeschoss	625	780	19.05.2006	2			0	--	--	0	--	0
6. Obergeschoss	626	1540	19.05.2006	2			0	--	--	0	--	0
6. Obergeschoss	627	1435	22.05.2006	2			0	--	--	0	--	0
6. Obergeschoss	628	960	22.05.2006	2			0	--	--	0	--	0
6. Obergeschoss	629	1290	22.05.2006	2			0	--	--	0	--	0
6. Obergeschoss	630	1265	22.05.2006	2			0	--	--	0	--	0
6. Obergeschoss	631	845	22.05.2006	2			0	--	--	0	--	0
6. Obergeschoss	632	880	22.05.2006	2			0	--	--	0	--	0
6. Obergeschoss	633	1110	22.05.2006	2			0	--	--	0	--	0
6. Obergeschoss	634	1655	22.05.2006	1			0	--	--	0	--	0
6. Obergeschoss	635	2025	22.05.2006	1			0	--	--	0	--	0
6. Obergeschoss	636	2050	22.05.2006	1			0	--	--	0	--	0
6. Obergeschoss	637	1405	22.05.2006	1			0	--	--	0	--	0
6. Obergeschoss	638	1815	22.05.2006	1			0	--	--	0	--	0
6. Obergeschoss	639	1705	22.05.2006	1			0	--	--	0	--	0
				67			0			0		0

Status Quo 2006				Status Quo 2008		Kontrollmessung Dez08/Jan09		Kontrollmessung Feb09				
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt. Geräte	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ist Ausstattung Geräte	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ist Ausstattung Geräte
Etage	Raum											
Permanenteüberwachung ab September in 522+523+524+526												
5. Obergeschoss	502-504	1080	23.05.2006	16	0	--	--	--	1	--	--	1
5. Obergeschoss	505	1840	23.05.2006	2	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	506	2125	23.05.2006	1	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	507	1350	23.05.2006	1	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	508	1450	23.05.2006	1	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	509	1635	23.05.2006	1	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	510	1285	23.05.2006	1	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	511a	1335	22.05.2006	1	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	511b	1300	22.05.2006	2	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	512	1230	22.05.2006	2	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	513	1635	22.05.2006	2	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	514	845	23.05.2006	3	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	515	1240	23.05.2006	4	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	516	1575	23.05.2006	2	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	517	1735	23.05.2006	2	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	518	1360	23.05.2006	2	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	519	1560	23.05.2006	2	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	520	835	23.05.2006	3	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	521	2900	23.05.2006	1	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	522	4225	23.05.2006	1	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	523	3750	24.05.2006	1	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	524	5520	24.05.2006	1	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	525	2005	24.05.2006	1	0	--	--	--	0	--	--	0
5. Obergeschoss	526	6005	24.05.2006	1	0	--	--	--	0	--	--	0
				54	0				1			1

Status Quo 2006				Status Quo 2008		Kontrollmessung Dez08/Jan09		Kontrollmessung Feb09				
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt. Geräte	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ist Ausstattung Geräte	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ist Ausstattung Geräte
Etage	Raum											
4. Obergeschoss	401	1515	24.05.2006	4	0	--	--	--	0	--	--	0
4. Obergeschoss	401a	2030	24.05.2006	2	0	--	--	--	0	--	--	0
4. Obergeschoss	402	1965	24.05.2006	4	0	--	--	--	0	--	--	0

4. Obergeschoss	403	1065	24.05.2006	2		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	404	1735	24.05.2006	4		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	406	2020	24.05.2006	2		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	407	1805	24.05.2006	2		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	408	1260	24.05.2006	2		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	409	1410	24.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	410	1090	24.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	411	1615	24.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	412	1155	24.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	413	2415	24.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	413a	1275	24.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	414	1640	08.06.2006	7		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	414a	2180	08.06.2006	2		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	415	1310	08.06.2006	6		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	416	1770	08.06.2006	2		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	417	2280	08.06.2006	2		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	417a			2		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	418a	2370	08.06.2006	1		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	418b	2950	08.06.2006	1		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	418c	1700	08.06.2006	1		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	419	2300	08.06.2006	1		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	420	2680	08.06.2006	1		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	421	2920	08.06.2006	1		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	422	2610	08.06.2006	1		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	423	1855	26.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
4. Obergeschoss	423a	2640	26.05.2006	1		0		--		--	0		--	0
				58		0					0			0

Status Quo 2006				Status Quo 2008				Kontrollmessung Dez08/Jan09			Kontrollmessung Feb09			
Messpunkt		Ergebnis	Proben-	Erstaus-statt.		Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung	
Etage	Raum	[ng/m³]	nahme-											[ng/m³]
			datum	Geräte			datum					datum		
3. Obergeschoss	N 301	1005	26.05.2006	2		1	250	03.11.2008		2			2	
3. Obergeschoss	N 302	930	26.05.2006	2		1	235	03.11.2008		2			2	
3. Obergeschoss	N 303	2020	26.05.2006	7		1	484	03.11.2008	304,0	14.01.2009	5	280	24.02.2009	5
3. Obergeschoss	N 304	1965	26.05.2006	1		1	253	03.11.2008			5			5
3. Obergeschoss	N 305	1430	26.05.2006	2		1	190	03.11.2008			3	310	25.02.2009	3
3. Obergeschoss	N 306	1570	26.05.2006	2		1	245	03.11.2008			3			3
3. Obergeschoss	N 307	2075	26.05.2006	2		1	180	03.11.2008			3	344	25.02.2009	3
3. Obergeschoss	N 308	2685	08.06.2006	2	285	0		--	--	3		--		3
3. Obergeschoss	N 308a			2		0		--	--	0		--		0
3. Obergeschoss	N 309	2165	26.05.2006	1		1	245	03.11.2008			2			2
3. Obergeschoss	N 310	2725	26.05.2006	1		1	160	03.11.2008			3			3
3. Obergeschoss	N 311	2515	26.05.2006	1	416	1	220	03.11.2008			1			1
3. Obergeschoss	N 312	1795	26.05.2006	1		1	116	04.11.2008			2			2
3. Obergeschoss	N 313	2015	26.05.2006	1		1	185	04.11.2008			2			2
3. Obergeschoss	N 314	950	26.05.2006	1	363	1	431	04.11.2008	219,5	14.01.2009	2			2
3. Obergeschoss	N 316	1415	26.05.2006	2		1	439	04.11.2008	340/	17.12.2008/	2	335	25.02.2009	2
3. Obergeschoss	N 316a	1015	26.05.2006	2		1	422	04.11.2008	328,0	14.01.2009	3			3
3. Obergeschoss	N 317	2055	26.05.2006	2		1	397	04.11.2008	288,5	14.01.2009	2	285	25.02.2009	2
3. Obergeschoss	318	1900	29.05.2006	2		1	222	04.11.2008			3			3
3. Obergeschoss	319	1900	29.05.2006	2		1	332	04.11.2008			3			3
3. Obergeschoss	320	2210	29.05.2006	2		1	282	04.11.2008			3			3
3. Obergeschoss	321	1385	29.05.2006	2		1	406	04.11.2008	312,0	14.01.2009	2	340	25.02.2009	2
3. Obergeschoss	322	1285	29.05.2006	2		1	483	04.11.2008	267,5	14.01.2009	3			3
3. Obergeschoss	323	1985	29.05.2006	2		1	371	04.11.2008			3			3

3. Obergeschoss	323a	1750	29.05.2006	2		1	224	04.11.2008			0		0	
3. Obergeschoss	324	2130	29.05.2006	2		1	319	04.11.2008			2		2	
3. Obergeschoss	325	1430	29.05.2006	2	279	0		--		--	4	365	25.02.2009	4
3. Obergeschoss	326	2585	29.05.2006	2		1	298	04.11.2008			3			3
3. Obergeschoss	327	1685	29.05.2006	3		1	295	05.11.2008			5			5
3. Obergeschoss	328/329	1540	29.05.2006	2		1	484	05.11.2008	355,0	14.01.2009	4	370	25.02.2009	4
3. Obergeschoss	330	4550	29.05.2006	1		1	435	05.11.2008	369,5	14.01.2009	2	355	25.02.2009	2
3. Obergeschoss	331	2635	29.05.2006	1		1	350	05.11.2008			2			2
3. Obergeschoss	332	955	29.05.2006	1		1	296	05.11.2008			2			2
3. Obergeschoss	333	2580	29.05.2006	1		1	392	05.11.2008			2			2
				63		31					88			88

Status Quo 2006				Status Quo 2008				Kontrollmessung Dez08/Jan09		Kontrollmessung Feb09				
Messpunkt		Ergebnis	Proben-	Erstaus-statt.		Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung	
Etage	Raum	[ng/m³]	nahme-	Geräte		[ng/m³]	nahme-	[ng/m³]	nahme-	Geräte	[ng/m³]	nahme-	Geräte	
			datum				datum		datum			datum		
Permanenteüberwachung ab September in 206														
2. Obergeschoss	201/202	1680	29.05.2006	3		1	469	05.11.2008	355,5	15.01.2009	7	300	25.02.2009	7
2. Obergeschoss	203	1275	30.05.2006	2		1	340	05.11.2008			2			2
2. Obergeschoss	204	1385	29.05.2006	2		1	303	05.11.2008			3			3
2. Obergeschoss	205	2465	30.05.2006	1	355	0		--		--	3	--		3
2. Obergeschoss	206	2785	30.05.2006	2	285	0		--		--	0	--		0
2. Obergeschoss	207	2210	30.05.2006	2		1	411	05.11.2008	342,0	15.01.2009	3	315	25.02.2009	3
2. Obergeschoss	208	1680	30.05.2006	2		1	297	05.11.2008			3			3
2. Obergeschoss	209	2220	30.05.2006	1		1	351	05.11.2008			2			2
2. Obergeschoss	210	1860	30.05.2006	1		1	451	05.11.2008	347,6	15.01.2009	3	325	25.02.2009	3
2. Obergeschoss	211	1205	30.05.2006	1		1	452	05.11.2008	348,4	15.01.2009	3	345	25.02.2009	3
2. Obergeschoss	212	750	30.05.2006	1		1	339	05.11.2008			3			3
2. Obergeschoss	213	1360	30.05.2006	2		1	442	06.11.2008	321/	17.12.2008/	4	305	26.02.2009	4
2. Obergeschoss	214	1450	30.05.2006	1		1	253	06.11.2008			2			2
2. Obergeschoss	215	1550	30.05.2006	1		1	313	06.11.2008			2			2
2. Obergeschoss	216	1625	30.05.2006	1		1	273	06.11.2008			2			2
2. Obergeschoss	217	1645	30.05.2006	1		1	409	06.11.2008	154,5	15.01.2009	2	190	26.02.2009	2
2. Obergeschoss	218	1020	30.05.2006	1	411	1	286	06.11.2008			4			4
2. Obergeschoss	218a	595	30.05.2006	4		1	88	06.11.2008			4			4
2. Obergeschoss	219	1570	31.05.2006	3		1	314	06.11.2008			3			3
2. Obergeschoss	220	1130	31.05.2006	1		1	352	06.11.2008			3			3
2. Obergeschoss	221	975	31.05.2006	1		1	348	06.11.2008			1			1
2. Obergeschoss	222	1645	30.05.2006	4		1	279	06.11.2008			6			6
2. Obergeschoss	223	1520	30.05.2006	1		1	320	06.11.2008			0			0
2. Obergeschoss	224	1060	31.05.2006	6	210	0		--		--	10	--		10
2. Obergeschoss	225	1490	31.05.2006	1		1	387	06.11.2008			1			1
2. Obergeschoss	226	1615	31.05.2006	1		1	390	06.11.2008			1			1
2. Obergeschoss	227	1275	31.05.2006	1		1	433	06.11.2008	290,5	15.01.2009	1	260	26.02.2009	1
2. Obergeschoss	228	1975	31.05.2006	1		1	125	07.11.2008			1			1
2. Obergeschoss	229	1490	31.05.2006	1		1	350	07.11.2008			1			1
2. Obergeschoss	230	435	31.05.2006	1		1	197	07.11.2008			1			1
				51		27					81			81

Status Quo 2006				Status Quo 2008				Kontrollmessung Dez08/Jan09		Kontrollmessung Feb09				
Messpunkt		Ergebnis	Proben-	Erstaus-statt.		Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung	
Etage	Raum	[ng/m³]	nahme-	Geräte		[ng/m³]	nahme-	[ng/m³]	nahme-	Geräte	[ng/m³]	nahme-	Geräte	
			datum				datum		datum			datum		
Permanenteüberwachung ab September in 106														
1. Obergeschoss	101	1925	31.05.2006	4	489	1	338	07.11.2008			7			7
1. Obergeschoss	102	1520	31.05.2006	3		1	395	07.11.2008	332,5	15.01.2009	5	290	26.02.2009	5
1. Obergeschoss	103	1545	31.05.2006	1		1	327	07.11.2008			3			3

1. Obergeschoss	103b	1400	31.05.2006	1		1	371	07.11.2008			3		3	
1. Obergeschoss	104	1280	31.05.2006	1		1	352	07.11.2008			2		2	
1. Obergeschoss	104b	1175	31.05.2006	1		1	338	07.11.2008			2		2	
1. Obergeschoss	105	1765	31.05.2006	1	454	1	376	07.11.2008			2		2	
1. Obergeschoss	106	2090	31.05.2006	1	338	0		--	--		2		2	
1. Obergeschoss	107	1275	01.06.2006	1		1	375	07.11.2008			2		2	
1. Obergeschoss	108	1230	01.06.2006	1		1	392	07.11.2008			2		2	
1. Obergeschoss	109	1320	01.06.2006	1		1	285	07.11.2008			1		1	
1. Obergeschoss	110	1285	01.06.2006	1	304	0		--	--		2	--	2	
1. Obergeschoss	111a/b	1745	01.06.2006	1		1	334	07.11.2008			3		3	
1. Obergeschoss	112	1775	01.06.2006	1		1	217	07.11.2008			2		2	
1. Obergeschoss	113	915	01.06.2006	1		1		10.11.2008			2		2	
				20		13					40		40	
Status Quo 2006							Status Quo 2008		Kontrollmessung Dez08/Jan09		Kontrollmessung Feb09			
Messpunkt		Ergebnis	Proben-	Erstaus-statt.			Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung
Etage	Raum	[ng/m³]	nahme-	Geräte			[ng/m³]	nahme-	[ng/m³]	nahme-	Geräte	[ng/m³]	nahme-	Geräte
			datum					datum		datum			datum	
Permanentüberwachung ab September in 4														
Erdgeschoss	2b	830	01.06.2006	2			333	10.11.2008			1			1
Erdgeschoss	2a			6			0	--		--	0		--	0
Erdgeschoss	3	2480	01.06.2006	2			350	10.11.2008			2			2
Erdgeschoss	4	2920	01.06.2006	2			323	10.11.2008			2			2
Erdgeschoss	5	1670	08.06.2006	2			198	10.11.2008			2	326	26.02.2009	2
Erdgeschoss	6	1395	01.06.2006	2			273	10.11.2008			2			2
Erdgeschoss	7	1510	01.06.2006	2			360	10.11.2008			2			2
Erdgeschoss	8	2075	01.06.2006	2					348,9	15.01.2009	2			2
Erdgeschoss	9	1625	01.06.2006	3							2			2
Erdgeschoss	10	2180	01.06.2006	2			311	10.11.2008			2			2
Erdgeschoss	11	1535	01.06.2006	2			357	10.11.2008			2			2
Erdgeschoss	12	2010	08.06.2006	1			368	10.11.2008			2			2
				28			11				21			21
Status Quo 2006							Status Quo 2008		Kontrollmessung Dez08/Jan09		Kontrollmessung Feb09			
Messpunkt		Ergebnis	Proben-	Erstaus-statt.			Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung
Etage	Raum	[ng/m³]	nahme-	Geräte ab			[ng/m³]	nahme-	[ng/m³]	nahme-	Geräte	[ng/m³]	nahme-	Geräte
			datum	September				datum		datum			datum	
Permanentüberwachung ab September in N11 und N12														
Sockelgeschoss	01a			0		0		--		--	0		--	0
Sockelgeschoss	R04a	595	15.08.2006	0		1	316	10.11.2008			1			1
Sockelgeschoss	R04b	345	15.08.2006	0		1	76	10.11.2008			0			0
Sockelgeschoss	R02b/c	665	15.08.2006	1		1	363	10.11.2008			5			5
Sockelgeschoss	R03a	335	15.08.2006	1		1	115	11.11.2008			3			3
Sockelgeschoss	N04	1870	15.08.2006	2		1	359	11.11.2008			5			5
Sockelgeschoss	N05	1630	15.08.2006	2		1	62	11.11.2008			4			4
Sockelgeschoss	N06	1420	15.08.2006	2		1	304	11.11.2008			4			4
Sockelgeschoss	N07	1210	15.08.2006	2		1	217	11.11.2008			4			4
Sockelgeschoss	N08	1420	15.08.2006	2		1	244	11.11.2008			4			4
Sockelgeschoss	N09	1850	15.08.2006	2		1	365	11.11.2008			3			3
Sockelgeschoss	N10	2510	15.08.2006	2		1	407	11.11.2008	325,5	15.01.2009	3	310	26.02.2009	3
Sockelgeschoss	N11	3070	15.08.2006	2	547	1	360	11.11.2008			3			3
Sockelgeschoss	N12	3770	15.08.2006	2	485	1	386	11.11.2008			3			3
Mensa	Büro	145	15.08.2006	0		1	< 2	11.11.2008			0			0
Mensa	Küche	15	15.08.2006	0		1	< 2	11.11.2008			0			0
				20		15					42			42